

Номер контрольно-надзорного мероприятия
в ЕРКНМ 24210041000100932930



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«29» октября 2021 года

№ 32807

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении плановой выездной проверки в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачинская школа» (сокращенное наименование – КГБОУ «Казачинская школа»), ОГРН 1022401273180, ИНН 2417002276, зарегистрированного 07.04.1999 в межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 663100, Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 111, на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 22.09.2021 № 861, в КГБОУ «Казачинская школа» выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт выездной плановой проверки от 29.10.2021 № 32806).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБОУ «Казачинская школа» устранить нарушения.

I. В КГБОУ «Казачинская школа», по адресу: 663100, Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, пер. Школьный, 3а (здание мастерских).

1.1. п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, что территория земельного участка здания учебных мастерских не по всему периметру ограждена забором, фактически, только с трех сторон.

1.2. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в использовании в учебных помещениях в качестве источников искусственного освещения разных типов ламп (светодиодных и люминесцентных).

II. В КГБОУ «Казачинская школа», по адресу: 663100, Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 111.

2.1. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся дефектах асфальтового покрытия подходов на территории земельного участка образовательной организации, в виде неровностей, крошения асфальта, выбоин.

2.2. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, что не вся посуда, используемая для приготовления блюд на пищеблоке образовательной организации (кастрюли для приготовления 1, 2, 3 блюд), выполнена из нержавеющей стали.

2.3. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, напольное покрытие, линолеум, в учебном кабинете 5 класса, в коридоре 1 этажа, на лестничной площадке между 1 и 2 этажами имеет дефекты в виде расхождения краев, нарушения целостности (дыры); в производственном цехе пищеблока пол имеет неровности, отмечается подвижность пола при ходьбе.

2.4. п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в использовании воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей (мытья полов).

2.5. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в использовании в учебных помещениях в качестве источников искусственного освещения разных типов ламп (светодиодных и люминесцентных, светодиодных и ламп накаливания).

2.6. п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в том, что в образовательной организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания, установленными предприятием общественного питания.

2.7. п. 8.1.2. (приложение 7, таблица 2, приложение 13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в том, что меню, реализуемое в образовательной организации, предусматривает наличие в рационе питания детей и подростков колбасных изделий, тогда как в среднесуточном наборе пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет, колбасные изделия отсутствуют; не осуществляется заполнение и ведение «Ведомости контроля за рационом питания».

Срок исполнения настоящего предписания: «03» октября 2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на КГБОУ «Казачинская школа».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации в срок до «03» октября 2022 года.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Направить настоящее предписание по месту по месту регистрации юридического лица: 663100, Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 111.

Главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Лесосибирске



М.Г. Калинин

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении: дата направления __.__.202__, № _____
квитанции, дата вручения __.__.202__.

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)